

アシバツナギ引張試験成績書

【ツインタイプ 木下地用】

品番	埋込み深さ (mm)	最大引張強度	状態
木下地用 6.3 × 75 木下地用 6.3 × 110	60	7,845 N (800 kgf)	抜け

()内は従来単位

※安全率は使用状態、状況により最大引張強度にバラツキが生じますので十分な安全率を考慮の上ご使用ください。

平成25年2月14日

株式会社シグテックファスター

ホームページ www.sigtec-f.com