

Hi デッキメイト引張強度成績書

〈Hi - 75N〉

試験方法	試験値	試料 (デッキ)
引張試験	4,903N (500kgf)	川鉄鋼板 ハイデッキ (KHD-75) 板厚 1.0mm

()内は従来単位を示す

試験状態 デッキプレートが変形して、離脱した。

*使用するデッキプレートの厚み施工条件及び状態により、引張強度は変化します。

平成25年3月22日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ www.sigtec-f.com