

Lデッキメイト引張強度成績書

〈L-N〉

試験方法	試験値	試料 (デッキ)
引張試験	2,942 N (300 kgf)	住金鋼材 Lデッキ 板厚 1.2 mm

()内は従来単位を示す

上の表はハンガーの最大引張強度です。

*使用するデッキプレートの厚み施工条件及び状態により、引張強度は変化します。

平成25年3月22日

株式会社シグテックファスナ

ホームページ www.sigtec-f.com