

デッキメイト® 引張試験成績書


〈SE-S t1.2〉

試験材	最大引張強度	状態
日鉄建材 スーパーEデッキ EZ50 デッキ厚 1.2mm	5,540N (565Kgf)	試験体蟻溝からの離脱

■試験状態

スーパーEデッキにデッキメイトを取り付け、油圧試験機で引張試験をし最大平均値を計測。

(*実際の施工、使用はイラストと天地が逆になります)



*使用するデッキプレートの厚み、蟻溝幅及び施工条件、状態により最大引張強度が変化します。

*垂直の状態でご使用下さい。

*安全率を十分に考慮してご使用下さい。

令和元年5月1日

イイファス株式会社 / (株) シグテックファスナー

詳しい情報はこちらから <http://www.iifas.jp> Email: sales@iifas.jp

