

カベアンカー引張試験成績書

試験材	最大引張強度	状態
石膏ボード 9.5mm	539N (55kgf)	ボードを破壊して抜け
石膏ボード 12.5mm	735N (75kgf)	ボードを破壊して抜け
木(雑木) 12.0mm	1,569N (160kgf)	アンカーが変形して抜け
鉄板 10.0mm	785N (80kgf)	アンカーが変形して抜け

()内は、従来単位を示す

試験方法

試験材に下穴 (12.5mm) をあけ本品を取り付け油圧試験器にて引張試験をした。

*施工条件及び石膏ボードの状態、木質により、引張強度にバラツキが生じますので考慮して使用してください。

平成25年3月25日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ www.sigtech-f.com

