

モクハンガー引張試験表

試験方法	試験値	ハンガー仕様
引張試験	981 N (100 kgf)	亜鉛メッキ鋼板 PL-1.6 mm

()内は従来単位を示す

試験状況及び状態

木材にハンガーをセットして引張試験器で測定。
ハンガーが離脱した。

※木質及び打ち込み箇所により引張強度に差が出ます。

平成25年4月26日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ www.sigtec-f.com

