


# チャンネルクランプ引張試験表

品番	最大引張強度	試験材
I型	5,394N (550kgf)	リップ溝形鋼 3.2t
II型	4,413N (450kgf)	リップ溝形鋼 3.2t
III型	5,884N (600kgf)	リップ溝形鋼 3.2t

( )内は従来単位を示す

## 試験方法

下記の状態で油圧試験器にて垂直方向への引張試験



## 試験状態

クランプ変形

平成25年3月28日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ [www.sigtec-f.com](http://www.sigtec-f.com)

