

# A L C インサートハンガー引張試験表

試験方法	試験値	ハンガー仕様
引張試験	1,471 N (150 kgf)	亜鉛メッキ鋼板 P L - 1.6 mm

( )内は従来単位を示す

## 試験状況及び状態

A L C インサートにハンガーをセットして引張試験器で測定。  
ハンガーが離脱した。

平成25年4月26日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ [www.sigtec-f.com](http://www.sigtec-f.com)

